

## 日常点検チェックリスト

プール水の衛生管理とプール本体維持管理のためにシーズン中に毎日プール管理者が行います。

施設名：岐阜メモリアルセンター				プール名：長良川スイミングプラザ			
令和	年	月	日	天気（ ）	点検者	管理者	

点検箇所	点検内容	点検方法	判定
プールサイド	滑りやすくなっていないか	目視・手	適・否
プール水	異常に水位が下がっていないか	目視・手	適・否
	浮遊物や沈殿物がないか	目視・手	適・否
	異常に濁っていないか	目視・手	適・否
	水質は適正か	検査キット	適・否
プール本体面	ケガにつながる割れや欠けがないか	目視・手	適・否
ラダーハンドル	しっかり固定されているか	目視・手	適・否
スタート台	しっかり固定されているか	目視・手	適・否
コースロープ	ワイヤに錆びやほつれがないか	目視・手	適・否
	フロートに割れがないか	目視・手	適・否
グレーチング(すのこ)	損傷はないか	目視・手	適・否
	しっかり固定されているか	目視・手	適・否
排(環)水口	鉄蓋、金網、吸い込み防止金具がボルト、ネジ等で堅固に固定されているか。	目視・触診・打診	適・否
	鉄蓋、金網、吸い込み防止金具及びそれらを固定しているボルト、ネジ等は腐食、変形等及び欠落がないか。	目視・触診・打診	適・否
	怪我につながる破損や欠けがないか	目視・触診・打診	適・否
ヘヤーキャッチャー(集毛器)	浮遊物がつまっていないか	目視	適・否
	損傷はないか	目視・手	適・否
塩素滅菌器	薬品は充分か	目視	適・否
薬品類	在庫は適正か	数量	適・否
プールクリーナー	漏電遮断機の作動は確実か	テストボタン	適・否
	フィルターの目詰まりはないか	目視	適・否
循環ポンプ	破損、異音はないか	目視・聴覚	適・否
	パッキン部から異状な水漏れはないか	目視	適・否
ろ過器本体	圧力計は上がっていないか(汚れの堆積が大きく逆洗の必要はないか)	目視	適・否
	空気抜きをしたか	目視・手	適・否
操作盤	ランプに異常はないか	目視	適・否
	電流計に異常はないか	目視	適・否
出入り口	施錠は確実にされているか	目視	適・否

担架等救命具	必要時に直ちに使用できるか	目視・手	適・否
A E D	必要時に直ちに使用できるか	目視・手	適・否
監視室	プール全体が見渡せるか	目視・手	適・否
各マニュアル	マニュアルを整備し従業員に周知徹底しているか	確認	適・否
監視員	適切な配置をしているか	目視	適・否
	監視台から確認できない場所はないか	目視	適・否
緊急対応	対応内容や連絡体制は全ての従事者に周知徹底しているか	確認	適・否
教育訓練	就業前に十分な教育（訓練）を行ったか	確認	適・否
その他	危険な箇所はないか	目視	適・否
管理責任者	管理責任者は、それぞれの役割を確認させているか	確認	適・否
	十分な数の監視員が確保されているか	確認	適・否
	腕章、帽子等で利用者が容易に認識できる措置がなされているか	確認	適・否
救護員	救急救護訓練を受講しているか	確認	適・否
	緊急時に速やかな対応が可能となるよう配置されているか	確認	適・否
掲示設備	利用者の注意事項、利用時間、プール全体の見取り図等を利用者の見やすい場所に見やすい大きさに掲示してあるか	目視	適・否
特記事項			

※ 点検方法内の「手」にあたっては、触診及び打診によって確実にすること。