

「長良川スイミングプラザ管理運営業務」に関する質問書への回答

- 1 業務名
長良川スイミングプラザ維持管理業務委託
- 2 公告日
令和8年2月12日
- 3 質問受付期限
令和8年2月20日まで
- 4 回答日
12026/2/21
- 5 質問・回答一覧

No.	該当箇所	資料名	内容	回答
1	募集要項 2 ページ	「5 利用対象者」	「競技力向上を目的としたコース利用を除き中学生以上の方で身長 150 cm以上及び 25m 以上の泳力のある方を利用対象とする」とあります。例えば成人で泳力はあるが 150 cm以下の方も利用はできないとの解釈でよろしいでしょうか。ご教授ください。	成人の方で身長150cm以下の方でも25m以上の泳力のある方はご利用できますので、「競技力向上を目的としたコース利用を除き中学生以上の方で身長 150 cm以上または 25m 以上の泳力のある方を利用対象とする」に訂正します。
2	仕様書 1 ページ	「3 従事者の配置等」	(2) 県備品の管理とありますが、県備品と協会備品との区別はありますか？上記を加味して、備品リストの開示をお願いできないでしょうか。	管理する備品は県備品と協会備品の区別はありませんが、別添、長良川スイミングプラザ【県有備品一覧】及び長良川スイミングプラザ【消耗備品一覧】の管理をお願いします。
3	仕様書 2 ページ	「4 業務委託条件等」	(1) 開設期間及び開設時間 ②開設時間に一般利用の際の開設時間は各種定められていますが、勤務従事者は常に9：00～21：00まで対応できる体制が必要でしょうか。 例えば、土日一般開放 開設時間10：00から18：00 この際、18：00～21：00までスタッフの配置は必要でしょうか	一般開放時におけるスタッフの配置は仕様書4－(1)－②－アに記載のとおりですので、常に9：00～21：00まで対応できる体制は必要ありません。
4	仕様書 1～3 ページ	「4 業務委託条件等」	(4) 責任者について、1日の勤務時間内の休憩時に責任者の代わりに務める者として責任者の基準に満たす者であれば資格者の中からシフトに充てることは可能でしょうか。	責任者の基準を満たしていれば可能です。
5	仕様書 3 ページ	「5 水泳場監視及び 窓口等管理業務」	(2) ⑤整えられた救急用具について、予め用意されている救助用具（例えばリングブイや水上タンカーなど）が備品として設置されているものがあれば名称や数量をご教示ください。	別添、長良川スイミングプラザ【救助用具一覧】のとおりとなります。
6	仕様書 3～4 ページ	「5 水泳場監視及び 窓口等管理業務」	(6) ①券売機について、券売機の性能は現金のみの取り扱いでしょうか。例えばキャッシュレス対応など現金以外の性能があればご教示ください。	券売機は現金のみとなります。
7	仕様書 4 ページ	「6 機械設備の運転管理業務等」	(2) ④設備の軽微な補修、修理等は乙が行うこととありますが、過去3年間で乙が実施した補修や修理の内容と金額をご教示ください。	乙で実施した補修・修理はありません。

8	仕様書 4～5 ページ	「7 清掃業務」	清掃道具リストの開示をお願いできないでしょうか。	プール内を掃除するプールロボット以外は現受託者で用意した物で、契約終了後持ち帰るため、掃除用具の準備が必要となります。 参考までに現在の掃除用具一覧を添付します。
9	仕様書 4～5 ページ	「7 清掃業務」	仕様書では専用直通電話を設置し、設置・通話料は乙負担とありますが、現在使用中の電話番号は継続利用可能でしょうか？また、回線契約名義変更で対応可能でしょうか	継続利用及び回線契約名義変更は可能なため、引継ぎの際、現在の受託者と協議をお願いします。
10	別記第2 号様式	(長良川スイミングプラザ 管理運営業務 計画書)	「受託者募集要項の審査基準に示す以下の項目について、長良川スイミングプラザ管理運営方法を記載してください。」とありますが、審査基準の項目と計画書の様式内の項目に違いがあります。作成にあたり、どちらにあわせて作成すればよいでしょうか。ご教授ください	長良川スイミングプラザ管理運営業務計画書の様式に誤りがありませんでした。 募集要項の審査基準にあわせ「別添、別記第2号様式（長良川スイミングプラザ管理運営業務計画書）」を修正しましたので、添付しました 「別添、別記第2号様式（新）」で作成をお願いします。
11	その他	水泳場の環境について	25m 室内プールの環境に関する記載がありませんが、水温、室温の規定はありますか。夏期、冬期によって異なる場合は、それぞれ何回あるのでしょうか。光熱費が大きく異なると予想されるためご教授ください	競技会時はプール公認規則第31条（屋内温水プールの水温調節および循環ろ過）に記載のとおり、常に25℃以上28度以下となります。 その他の利用時の規定はありませんが、目安として、夏季は水温22度以上とし冬季は水温28℃～31℃の範囲内となります。なお、室温の規定はありませんが、当協会と協議の上、管理・運営していただきます。（光熱費については、仕様書に記載のとおり当協会の負担となります。）